


Nº	1
Lugar	ERM SUBTERRÁNEA
Imagen	
Recinto Confinado	Si
Categoría	2
Acceso	Limitado
Consideración del Acceso	Tapa de dimensiones limitadas
Ventilación	Desfavorable
Consideración de la Ventilación	No existe ventilación natural
Ocupación Continuada	No
Consideración de la Ocupación Continuada	No cumple el RD 486/97
Riesgo Atmosférico	Si
Anoxia	Si
Consideración de la Anoxia	Por respiración de los operarios
Tóxico	No
Consideración de la Toxicidad	No hay riesgo
Inflamable	Si
Consideración de la Inflamabilidad	Riesgo de explosión e incendio por escape de gas en la instalación